

入札説明書等に関する質問回答書（2回目）

1 入札説明書に対する質問（2回目）

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	12	第1部	第3章	5	運営事業者の設立に関する要件(2)	運営事業者の本店所在地について、無償で本施設内に設置することを認めるとのことですが、建設期間中は枚方市東部清掃工場もしくは京田辺市甘南備園に無償で設置できるという理解でよろしいでしょうか。	不可とします。
2	24	第6章	3		入札提案書類	技術提案書抜粋は誤記で提出不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	24	第6章	3			提出書類（表）に「技術提案書抜粋」とございますが、本項含めて様式集などでも特段の要領の記載がございませんので、様式をご提示頂けますでしょうか。	No.2をご参照ください。提出は不要です。
4	25	第6章	3	(4)	施設計画図書	イ（イ）jについては、必要に応じ設置する場合のみ記載するとの理解で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	25	第6章	3	(4)	施設計画図書	イ（イ）kにおける「排ガス処理装置」は、有害ガス除去設備、ダイオキシン類除去設備、及び窒素酸化物除去設備を指すと理解して良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	28	第7章	4	(8)		提案書データについて、PDFデータの基となる様式集（Word版）は不要と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

2 要求水準書に対する質問（2回目）

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	20	第1部	第4章	3.3	環境影響評価の遵守	工事期間中のオオタカの繁殖期間について「異常行動が確認された場合には速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。」とございますが、工期延長指示となり、且つ事業者の過失が無い場合について、事業者は免責と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	28	第2部	第1章	2.1	(1) 電気	要求水準書に対する第1回質問回答No. 43について、各社の経験により工事負担金額を見込んだ上で、実際の負担金額が想定を上回る場合は精算の協議をさせていただけると理解してよろしいでしょうか。	精算協議は見込んでいません。
3	168 169	第2部	第3章	2.3.1	②オペレーターズコンソール (2) プラント系データ管理サーバ	ハードディスクはRAID1との記載がありますが、データ保存、監視・操作機能について、複数台設置による冗長化を行うことで、信頼性の高いシステムの構築を計画しております。ハードディスクのRAID1につきましては、必要に応じて実施とさせて頂けないでしょうか。	落札者と本組合との間で行う実施設計協議の際に決定します。
4	207	第2部	第4章	5.4.1	電話設備	(4) 構内PHS電話機にて、「PHS電話機により、本施設内の全ての箇所でも通話できるように計画すること。」とございますが、PHSは2021年1月末で一般向けのサービスが終了しており、後継機種の情報もありません。携帯電話などの携帯型通信設備をPHSの代替品として採用してもよろしいでしょうか。	可とします。
5	214	第3部	第1章	2.2	本施設運営のための有資格者の配置	工事前から必要となる有資格者（P23にて規定）を含め、全ての運営職員は本施設への専任配置が必要と理解してよろしいでしょうか。	本事業を実施するうえで、支障がないよう配置してください。（専任指定しているものは除く。）
6	233	第3部	第2章	8.6	施設見学者対応	行政視察（議員含む）の申し込み受け付け、及び日程調整は貴組合対応でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

3 落札者決定基準に対する質問（2回目）

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答

質問はありませんでした。

4 様式集に対する質問 (2回目)

No.	様式	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	第14号 (別紙1) 第14号 (別紙2) 第14号 (別紙3)					念のための確認ですが、左記の3様式は入札書に同封になっているので、提案書 (電子データ含む) には添付不要と解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	第15号 1-1-1 (別紙1)				運転基準・ 要監視基準値	停止基準が、 $30 \mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$ の停止基準値の計測項目が空白になっていますが、水銀でよろしいでしょうか。	ExcelシートB-11の欄は水銀としてください。
3	第15号 3-3 (別紙1)				点検修繕計画	点検修繕計画のR8～R27年度までの年度の維持補修費は、様式第16号 (別紙2) の費用明細書 (固定費iii (補修費用)) と整合させるとの解釈してよろしいでしょうか。	維持補修費は、様式第16号 (別紙2) の費用明細書 (固定費iii (補修費用)) に記載してください。 本様式の整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけてください。本様式への維持補修費の記入は不要とします。
4	第15号 5-5 (別紙1)				事業収支計画	③提案書記載要領にて、事業収支計画書を本様式の後に挿み、製本することとなっています。 念のための確認ですが、この様式は入札書に同封するのではなく、提案書に添付でよろしいでしょうか。それとも提案書に添付せず入札書に同封でしょうか。	指示どおり提案書に添付してください。SPCの経営の安定性を確認することが目的です。
5	第16号	(別紙 4)	2	-	年度別計画搬 入量	変動費用の令和8年3月31日分を令和8年4月分を含めてお支払い頂くために、令和8年度の年間処理量に令和8年3月31日分の処理量を含めて提示するものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	第16号				添付資料	添付資料の①～④費用明細書 (別紙1、別紙2、別紙3、別紙4)、⑤SPCの出資構成 (別紙5) は、事業提案書の添付資料として、製本することとなっています。 念のための確認ですが、別紙1～5は、入札書に同封するのではなく、提案書に添付でよろしいでしょうか。それとも提案書に添付せず入札書に同封でしょうか。	指示どおり提案書に添付してください。SPCの経営の安定性を確認することが目的です。

5 リスク管理方針書に対する質問（2回目）

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答

質問はありませんでした。

6 基本協定書（案）に対する質問（2回目）

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
1	4	第6条	第1項	第5号	談合その他不正行為に対する措置	<p>不正行為によって契約を締結しない場合について、具体的事由として、第1項第5項において競争入札参加資格の停止措置を受けたときが掲げられておりますが、各自治体の指名停止事由には、必ずしも悪質な不正とは限らない、労働災害等も含まれております。</p> <p>不正に対するペナルティを課す関連条文の趣旨に鑑み、第1項第5項は、全ての指名停止事由を対象とするものではなく、談合やこれに準じる、公正な競争を害する行為があった場合に適用されると理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>事象発生時に、指名停止事由を確認の上で、組合にて判断します。</p>

7 基本契約書（案）に対する質問（2回目）

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
1	1	第4条	第1項		入札説明書等の優先順位	基本契約、建設工事請負契約、運營業務委託契約の解釈を補う内容の質疑回答のある場合、質問回答書の内容がこれらに優先して適用されるものと理解してよろしいでしょうか。	質問回答書（入札説明書等に関する質問への回答書（第1回）、入札説明書等に関する質問への回答書（第2回））に記載のある基本契約（案）、建設工事請負契約（案）、運營業務委託契約（案）の解釈を補う内容であるなら、質疑回答は基本契約書（案）第4条のとおりです。 基本契約、建設工事請負契約、運營業務委託契約の契約締結協議時に確認した事項の取扱いは落札者と協議のうえで決定します。
2	5	第15条	第2項		運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証	運営事業者が運營業務委託契約上の債務不履行に起因して発注者に対して損害を与えた場合、構成員が運営事業者と連帯して責任を負う損害賠償義務については、他の条項によらず本条に定める上限が適用されると理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

8 建設工事請負契約書（案）に対する質問（2回目）

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答

質問はありませんでした。

9 運營業務委託契約書（案）に対する質問（2回目）

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
1	12	第39条	第1項		運營業務委託料の減額又は支払停止等	別紙2（入札説明書別紙4）の内容のうち提案売電電力量未達成時における減額について、この委託料の減額は入札説明書別紙2に定められたインセンティブと対を成す概念であると考えられ、かつ当該インセンティブは10%までは支払を要しない旨が定められていることから、10%までの提案売電電力量未達成について受注者は発注者に対し賠償を行う必要はなく、当該委託料の減額は、提案売電電力量未達成に対する損害賠償額の予定として定められたものであると理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。